

認定書

セキスイハイムMR


認定番号B-0880

積水化学工業株式会社
代表取締役社長 藤 沼 基 利
大阪市北区西天満二丁目4番4号

工業化住宅性能認定規程に基づき上記工業化住宅の性能について
下記のとおり認定する

昭和55年5月30日

建設大臣



記

全 性 能	1 安 全 性 能	(1) 構造強度	適	2 居 住 性 能	(1) 開放性能	適			
		設計 耐力 条件	地盤の長期地耐力		3t/m ² 以上 5t/m ² 以上	(3) 熱に関する性能	(2) 通風性能	適	
			垂直最深積雪量		50 cm		断熱性能	屋根又は天井	1・2級
			速度圧		115 kg/m ²			外壁	1・2級
			水平震度		0.2			床	1・2・3級
			積載荷重		180 kg/m ²			開口部	3級
		(2) 防火性能	屋根		2級	省エネルギー性能	3級		
			外壁・軒裏		2・3級	防露性能	適		
			開口部		2・4・5級	(4) 音に関する性能	居室の外壁等	1・2・3・4級	
			和室		1・2・3・4・5級		寝室間の間仕切壁等	1・2・3・5級	
	洋室		1・2・3・4・5級	長屋等の界壁	—				
	台所	2級	長屋等の床衝撃音しゃ断性能	—					
	浴室	1・3級	設備の静ひつ性能	4級					
	3 耐 久 性 能	長屋等の界壁	—	(1) 防錆・防腐・防蟻性能	適				
		(3) 転落防止性能	適	(2) 防水・排水性能	適				